

Ростовская межрайонная прокуратура совместно со специалистами Отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Ростовскому, Борисоглебскому и Гаврилов-Ямскому районам УНД и ПР ГУ МЧС России по Ярославской области провела проверку соблюдения законодательства о пожарной безопасности в деятельности ЗАО «Центрстройсвет».

В ходе проверки выявлены нарушения требований пожарной безопасности.

Так, установлено, что противопожарные расстояния между зданиями используются для складирования тары, допускается стоянка погрузочно-разгрузочных средств в помещении производственно-складского корпуса.

Частью 1 статьи 20.4 КоАП РФ предусмотрена административная ответственность за нарушение требований пожарной безопасности, за исключением случаев, предусмотренных статьями 8.32 и 11.16 настоящего Кодекса и частями 6, 6.1 и 7 настоящей статьи.

В связи с выявленными нарушениями в адрес руководителя организации внесено представление, которое находится на рассмотрении. Ответственное должностное лицо привлечено к административной ответственности по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ в виде предупреждения.